



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 91

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: RIFACIMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA VERDI. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.**

Addì **SEDICI SETTEMBRE DUEMILAQUINDICI**, alle ore **15:00**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) <b>Fabbri Maurizio</b>	- <b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
2) <b>Aureli Daniela Enrica</b>	- <b>VICE-SINDACO</b>	<b>Presente</b>
3) <b>Mazzoni Davide</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
4) <b>Roccheforti Elena</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
5) <b>Tarabusi Tommaso</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Assiste il **Segretario Comunale Sostituto Barbi Paolo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

---

### Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**

RIFACIMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA VERDI. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso:**

- che il centro abitato di Castiglione dei Pepoli è dichiarato da consolidare ai sensi della L. 445/1908 e che lo stesso presenta varie aree a rischio dissesto, come da perimetrazione approvata dalla regione Emilia Romagna con delibera della Giunta Regionale n. 1883 del 30/07/1996;
- che in base a tale vincolo, gli interventi necessari al consolidamento dei dissesti sono a carico dello Stato, ora delegato alla Regione, e che la stessa ha, nel tempo ha realizzato varie opere di presidio e risanamento;

**Considerato Che**

- L'area interessata dal dissesto riattivatosi nel corso del 2012 è compresa tra via Mattei, via Verdi, via Dell'Appennino e via D. Alighieri, corrispondete al vecchi bacino del rio Canaluccia (interessato da un importante dissesto nel anni '30 e tombato negli anni sessanta a seguito di ulteriore evento franoso);

**Preso Atto Che:**

- sono stati effettuati vari sopralluoghi e verifiche, oltre alla installazione di inclinometri e di un sistema di monitoraggio satellitare, da parte del Servizio Tecnico bacino del Reno;
- lo stesso servizio tecnico regionale ha redatto un progetto che prevede interventi per la riduzione del rischio di dissesto che è in corso di finanziamento;
- Hera Bologna S.r.l. ha provveduto ad effettuare le verifiche e indagini necessarie al fine di individuare criticità fognario che interessa la zona;
- La stessa azienda ha presentato, in data 08/09/2015 prot. 10647, il Progetto definitivo per il "rifacimento della fognatura mista in via Verdi in comune di Castiglione dei Pepoli" che non garantisce più la tenuta e potrebbe concorrere ad aggravare il dissesto in atto;
- L'opera di cui all'oggetto, essendo attinente al servizio idrico integrato, viene realizzata dal gestore e finanziata con la tariffa del servizio stesso e che la proprietà dell'opera rimarrà comunque del Comune di Castiglione dei Pepoli ;

**Visto**

- il progetto definitivo suddetto, relativo alla sostituzione della condotta fognaria, costituito da diversi elaborati, conservati in atti;

**Dato Atto Che:**

- la condotta esistente da sostituire è posta totalmente sulla strada pubblica comunale, per cui non interessa alcuna proprietà privata;
- non si rende necessario alcun procedimento di occupazione temporanea, esproprio o servitù di aree di proprietà privata;

**Ritenuto Necessario:**

- approvare il progetto presentato da Soc. Hera s.p.a. relativo all'opera come sopra identificata in quanto la stessa ha carattere di pubblica utilità;

**Riconosciuta** la propria competenza in ordine al presente provvedimento, trattandosi di progetto di opera pubblica di esclusivo interesse comunale;

**Visto** l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente provvedimento, precisando che da questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di spesa o riduzioni di entrata;

**Visto** il d. Lg.vo 163/2006 e sue modifiche;

**Vista** la L.R. 37/2002 e s.m.i;

**Visto** il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

**Visto** il T.U., come da D. Leg.vo n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Acquisiti**, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Con Voti Unanimi** resi nei modi di legge;

## **D E L I B E R A**

1. **Approvare** il Progetto definitivo “rifacimento della fognatura mista in via verdi in comune di Castiglione dei Pepoli” autorizzandone i relativi lavori in conformità agli elaborati progettuali presentati e conservati in atti, come già anticipato in premessa;
2. **Di Dichiarare** l’opera di pubblica utilità;
3. **Dare Atto** che i lavori sono eseguiti a cura e spese di Hera senza onere alcuno sul bilancio comunale;
4. **Mandare** copia della presente all’area territorio e sviluppo, competente per materia, giusta attribuzione con Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo, alla cui esecuzione è tenuto il Responsabile di Area, a meno che egli non provveda ad assegnare il procedimento ad altro dipendente (art. 6, 2° comma, del citato Regolamento), e Soc. Hera S.p.A., Via Romea Nord, n. 180/182 - 48122 Ravenna, per gli adempimenti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori;
5. **Dichiarare** il presente atto *Immediatamente Eseguitibile* a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.

PROVINCIA DI BOLOGNA - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

PROGETTO DI:

RIFACIMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA VERDI  
IN COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)

# PROGETTO ESECUTIVO

# A

## RELAZIONE TECNICA

Data: LUGLIO 2015

Scala:

Allegato:

ODL: 11500218486

DIREZIONE ACQUA - RETI FOGNARIE  
- SUPPORTO TECNICO ALL'ESERCIZIO -

IL RESPONSABILE RETI FOGNARIE  
Ing. Pierpaolo Martinini

Il Responsabile Area Energia e Ingegneria  
Ing. Chiara Barausse

Il Progettista  
Ing. Chiara Barausse

Il Referente di Progetto  
Ing. Carlo Valenti



## **1. PREMESSA:**

Il progetto riguarda il rifacimento di un tratto delle condotte fognarie miste presenti lungo via Verdi e via Chiesa Vecchia in Comune di Castiglione dei Pepoli (Bo). Tale manutenzione straordinaria si è resa necessaria a causa delle condizioni di vetustà delle condotte esistenti.

Si poseranno nuove condotte in P.V.C. SN 8 de 400 mm. e de 500 mm..

Alle condotte di progetto verranno ricollegati gli allacciamenti fognari privati e le caditoie esistenti, e saranno ricostruiti quelli in pessimo stato di conservazione.

## **2. DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO DA REALIZZARE:**

L' intervento lungo via Verdi consiste nella posa di una condotta fognaria mista in P.V.C. SN 8 de 400 mm. per un tratto di circa 90 m.. Si posizioneranno pozzetti di ispezione con dimensioni interne 70x70 cm., di cui almeno uno di salto per rallentare il flusso idraulico, e n. 2 griglie stradali per la raccolta delle acque meteoriche.

Si è prevista anche l' eventuale sostituzione della condotta acquedotto di distribuzione lungo via Verdi, in quanto la sede stradale è di dimensioni decisamente ridotte e con ogni probabilità interferisce con la posa della nuova condotta fognaria.

In via Chiesa Vecchia si poserà una condotta fognaria mista in P.V.C. SN 8 de 500 mm. per un tratto di circa 26 m.. I pozzetti di ispezione, di cui almeno uno di salto, avranno dimensioni interne di 100x100 cm..

Per consentire la posa delle suddette condotte verranno contestualmente rimosse quelle esistenti in calcestruzzo.

Ovviamente sulle nuove tubazioni fognarie verranno passati gli allacciamenti degli scarichi privati esistenti. Quelli però che nel corso dei lavori risulteranno ammalorati verranno ricostruiti.

In sintesi si possono elencare di seguito le tipologie dei lavori da svolgere:

- Demolizione manto bituminoso;
- Scavo a sezione obbligata;
- Demolizione condotta fognaria esistente;
- Posa condotta fognaria mista in P.V.C. SN 8 de 400 mm.;
- Posa condotta fognaria mista in P.V.C. SN 8 de 500 mm.;
- Rifacimento condotta acquedotto;
- Collegamento allacciamenti idrici esistenti;
- Collegamento della nuova condotta acquedotto a quelle esistenti;
- Posizionamento pozzetti d' ispezione di dimensione interna 0,70x0,70xh variabile (atti a sopportare carichi stradali di prima categoria);
- Posizionamento pozzetti d' ispezione di dimensione interna 1,00x1,00xh variabile (atti a sopportare carichi stradali di prima categoria);
- Realizzazione n. 2 griglie per la raccolta delle acque meteoriche;
- Collegamento degli allacciamenti fognari esistenti;
- Eventuale rifacimento di alcuni allacci fognari;
- Collegamento delle nuove condotte fognarie a quelle esistenti;

(segue)

- Rinterro scavi con misto cementato;
- Posa in opera di bynder;
- Realizzazione di tappeto d' usura.

### **3. VINCOLI AUTORIZZATIVI:**

Per la realizzazione delle opere è necessaria l' autorizzazione del Comune di Castiglione dei Pepoli (Bo).

### **4. DISPONIBILITA' DELLE AREE:**

Il tracciato della condotta fognaria di progetto ricade su suolo pubblico, non è previsto l' interessamento di aree private.

### **5. TEMPISTICHE:**

Il tempo utile per l' esecuzione delle opere è di 30 giorni naturali e consecutivi.

### **6. SICUREZZA:**


Affidando i lavori tramite contratto di Qualifica Imprese per l' esecuzione dei lavori di manutenzione programmata ed estensione reti, si utilizzerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento ad esso allegato e si incaricherà un apposito coordinatore della sicurezza per la fase esecutiva.

(segue)

## 7. QUADRO ECONOMICO DELL' INTERVENTO DI PROGETTO:

Il quadro economico dell'appalto ammonta a €. 83.735,44 ed è suddiviso come segue:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI Euro	69.840,21	
SICUREZZA Euro	895,23	
	70.735,44	
<b>IMPORTO LAVORI Euro</b>		<b>70.735,44</b>
Oneri Generici della Sicurezza Euro		2.670,57
Oneri Speciali della Sicurezza Euro		895,23
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro		67.169,64
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1) Spese per autorizzazioni e permessi Euro		1.000,00
B2) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudi, ecc. Euro		8.500,00
B3) Imprevisti Euro		3.500,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro</b>		<b>13.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>83.735,44</b>



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le  
Comune di Castiglione dei Pepoli  
P.zza Marconi, 1  
40035 Castiglione dei Pepoli (Bo)

Ravenna, 7/9/2015  
Prot. HERA S.p.A. n. 102056

Fognatura e Depurazione  
Reti Fognarie  
Supporto tecnico all' esercizio/CV

Oggetto: Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo/esecutivo relativo alle opere di:  
"Rifacimento fognatura mista in via Verdi in Comune di Castiglione dei Pepoli (Bo)"

La scrivente HERA S.p.A. con sede in Bologna Viale C.Berti Pichat 2/4, con la presente chiede Vostra approvazione, anche ai fini del permesso di costruire, all' esecuzione dei lavori in oggetto.

Le concessioni / autorizzazioni rilasciate dovranno essere intestate a HERA S.p.A. – Viale Berti Pichat 2/4 – 40127 Bologna Cod. Fisc. Part. IVA 04245520376.

Si prega cortesemente di inviare la risposta relativa alla presente richiesta a:  
HERA S.p.A. – via Romea Nord 180/182 - 48122 Ravenna (RA), all' attenzione dell' ing. Carlo Valenti.

Il referente per l'istruttoria di cui sopra è l' ing. Carlo Valenti del Servizio Reti Fognarie – Supporto tecnico all' esercizio tel. 0544/241518, cell 349/7538605, e-mail: carlo.valenti@gruppohera.it

Distinti saluti

**Il Responsabile Reti Fognarie**

Ing. Pierpaolo Martinini

Allegati: n. 2 copie elaborati di progetto



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

## *Allegato A) alla delibera n. 91 /GC del 16/09/2015*

avente ad oggetto: **RIFACIMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA VERDI. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(F.to Aldrovandi Alessandro)

---

Parere sulla *Regolarità Contabile*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

---

---

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO  
F.to BARBI PAOLO

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 24/09/2015 al 09/10/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Castiglione dei Pepoli, addì 24/09/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **16/09/2015**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 16/09/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 25/09/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

\_\_\_\_\_